



VISTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

- Spænding: 5 V DC
- Dimensioner: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Strømforbrug: maks. 5 W

Order data

Designation	Farve	Art.No
VISTATION-DALI-SYS-REG	grå	93023

Technical data

Spænding:	5 V DC
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Strømforbrug:	maks. 5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV- bestandig
Materiale Farve:	grå

Product information

Virtual interface Station-visualisering og fjernserver til B.E.G. LUXOMAT ® net DALI-SYS Lighting Management system

4TE kunststof- hætte skinneskabinet

1 Ethernet / LAN-forbindelse

2D plantegning med kundespecifikke data (separate serviceomkostninger for grafisk design)

For op til 100 DALI-SYS router pr. LAN

Central visualisering af lys, tilstedeværelse og Fejldata

Manuel styring af individuelle belysningszoner muligt

Manuel kontrol via scene funktion mulig

Bruger-og rettighedsstyring til individuel kontrol af visse rum

Kan betjenes via kompatible web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)

herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)

Pre-konfigureret til hjemme teknikere med alle rettigheder

Administratoradgang præ-konfigureret til brugeradministration

Ugentlig timer (ekstern NTP tjeneste påkrævet)

Kalender program, overskriver uge timeren for specificerede dage (ekstern NTP tjeneste påkrævet)

Astro-program

Vis statusrapport, f.eks til listen sundhedstilstand alle DALI-enheder

Send statusrapport regelmæssigt af e-mail (ekstern SMTP-server påkrævet)

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet



