

Code	92580	92580	92580	92580
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	Aufgrund der hohen Einschaltströme von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern ist die maximale Anzahl der schaltbaren Leuchten begrenzt. Bei einer großen Anzahl an Lasten sollte ein externes Schütz eingesetzt werden. Alle geschalteten Lasten müssen fachgerecht entstört sein (wir empfehlen dazu unsere RC-Löschglieder).	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).	Le nombre total de luminaires commutables est limité à cause des courants d'appel élevés des ballasts électroniques et drivers LED. En cas de forte charge totale raccordée veuillez utiliser un contacteur externe. Toutes les charges commutées doivent être déparasitées de manière adéquate (nous recommandons l'utilisation de nos filtres anti-arc).	De maximum belasting is beperkt omdat de hoge inschakelstroom van elektronische ballasten en LED drivers tegen te gaan. Wanneer er veel armaturen dienen geschakeld te worden, is het aan te raden om een externe contactor te gebruiken. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord (wij raden aan om onze RC-filters te gebruiken).
	Lesen Sie dieses Beiblatt und die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieser Dokumente gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung!	Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use!	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire et le mode d'emploi de l'appareil. La connaissance de ces documents fait partie de l'utilisation conforme !	Lees dit aanvullende blad en de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van deze documenten maakt deel uit van het beoogde gebruik!
Funktionsweise	Operation	Fonctionnement	Werkwijze	
Das Gerät ist ein fernbedienbarer Präsenzmelder für Innenanwendungen mit großem Erfassungsbereich.	The device is a remote control-capable occupancy detector for interior applications having an extended detection area.	L'appareil est un détecteur de présence télécommandable pour applications intérieures avec grande zone de détection.	Deze melder is een op afstand bedienbare aanwezigheidsmelder voor binnentoepassingen met een zeer groot detectiebereik.	
Präsenzmelder schalten das Licht automatisch in Abhängigkeit von anwesenden Personen (Bewegung) und der Umgebungshelligkeit. Der Melder schaltet die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person aus, wenn für eine bestimmte Dauer genügend natürliches Licht vorhanden ist oder sobald eine Nachlaufzeit lang keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird.	Occupancy detectors switch the light on automatically depending on the presence of people (movement) and the ambient brightness. The detector switches off the lighting despite a person being present if there is enough natural light for a certain period of time or as soon as no more movement is detected in the room for a follow-up time.	Les détecteurs de présence allument automatiquement la lumière en fonction de la présence de personnes (mouvement) et de la luminosité ambiante. Le détecteur éteint l'éclairage malgré la présence d'une personne s'il y a suffisamment de lumière naturelle pendant un certain temps ou dès qu'aucun mouvement n'est détecté dans la pièce pendant une durée de temporisation	Aanwezigheidsdetectoren schakelen het licht automatisch aan afhankelijk van de aanwezigheid van personen (beweging) en de omgevingshelderheid. De detector schakelt de verlichting uit ondanks de aanwezigheid van een persoon indien er gedurende een bepaalde tijd voldoende daglicht is of zodra er gedurende een bepaalde tijd geen beweging meer in de ruimte wordt waargenomen.	
Weitere Funktionen sind mit unserer Fernbedienung (siehe Zubehör) nutzbar.	Further functions can be accessed with our remote control (see accessories).	D'autres fonctions sont accessibles avec notre télécommande (voir accessoires).	Verdere functies zijn toegankelijk met onze afstandsbediening (zie accessoires).	





92580

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage



	Montagehinweise	Mounting hints	Consignes de montage	Montagehandleiding
► Fig. 4	a) Einsetzen der Dichtung für bis zu 2 Leitungen NYM 5 x 1,5 mm	a) Inserting the seal for up to 2 cables NYM 5 x 1.5 mm	a) Insertion du joint pour 2 câbles maximum NYM 5 x 1.5 mm	a) Invloegen van de afdichting voor maximaal 2 kabels NYM 5 x 1.5 mm
	b) Aufkleben der Dichtungsstreifen für die Montage-Langlöcher im Anschlusssockel	b) Sticking on the sealing strips for the slotted mounting holes in the connection base	b) Collage du joint oblongue des trous oblongs de montage dans le socle de raccordement	b) Het vastplakken van de afdichtingsstrips voor de montagegatjes in de aansluitingsbodem
	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
► Fig. 1, e	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern (e) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas should not be monitored that should not be covered, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (e).	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklammelen (e).
	Selbstprüzyklus	Self-test cycle	Cycle d'autocontrôle	Zelftestcyclus
	Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüzyklus von 60 Sekunden (LEDs blitzen). In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.	Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 secs. (les LED clignotent). Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Nadat de spanning is aangesloten, doorloopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec. (LEDs knipperen). Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.
	LED-Funktionsanzeigen nach jeder Netz wiederkehr	LED function indicators after each mains recovery	Indicateurs de fonctionnement des LED après chaque retour de la tension	Functie-LED's na elke herstelde spanningsonderbreking
LED	Werksprogramm aktiv: - weiß, rot, grün blinken schnell im Wechsel für 10 s	Factory settings active: - white, red, green flash in quick succession for 10 sec.	Programme par défaut actif: - LED blanc, rouge, verte clignotent rapidement en alternance pendant 10 sec.	Fabrieksprogramma actief: - wit, rood, groen knipperen snel afwisselend 10sec.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement des LED	LED-functie-indicatoren
	· Bewegungserkennung - rot blinkt	· Motion detection - red flashes	· Détection de mouvement - LED rouge clignote	· Bewegingsdetectie - rood knippert
	Hardware Reset	Hardware Reset	Réinitialisation du matériel	Hardware-reset
	Reset: Das Einstellen auf „Test“ und „Sonne“ aus jeder beliebigen anderen Position bewirkt einen „Reset“ des Gerätes. Das heißt, dass sämtliche anderen Einstellungen gelöscht werden und das Gerät auf Werkseinstellung gesetzt wird (schnelles Blinken aller LEDs für 5 s).	Reset: The setting of the potentiometers to "test" and "sun" from any other position causes a reset of the device. That means all other settings are reset to factory settings (fast flashing of all LEDs for 5 s).	Réinitialisation : Le passage aux réglages « Test » et « Soleil » de n'importe quelle autre position provoque une « Réinitialisation » de l'appareil. C.-à-d. que tous les paramètres réglés sont effacés et le détecteur est remis aux réglages d'usine (clignotement rapide de toutes les LED pendant 5 s).	Reset: Wanneer de potentiometers vanuit eerder welke positie op zon en test worden gedraaid, wordt het toestel gereset (alle LED's blijven 5 s lang snel knipperen). Dit betekent dat alle andere instellingen worden gewist en het apparaat is ingesteld op fabrieksinstelling (snel knipperen van alle LED's voor 5s).

92580		DE DIP-Schalter	UK DIP switches	FR Commutateurs DIP	NL DIP-schakelaars	
DIP1		Voll- oder Halbautomatik	Full or semi-automatic	Entièrement ou semi-automatique	Vol- of halfautomatisch	
DIP2		Status-LEDs Ein- oder Aus	Status LED ON/OFF	LEDs d'état ON/OFF	Status LED AAN/UIT	
DIP3		Normalbetrieb oder Korridorbetrieb	Normal operation or corridor mode	Fonctionnement normal ou mode couloir	Normale werking of corridor werking	
VA	HA	NORM COR	Funktion	Function	Functie	
x		x	Vollautomatik (VA) + Normalbetrieb (NORM) Licht schaltet automatisch und kann mittels Taster ein- oder ausgeschaltet werden	Full automatic (VA) + normal operation (NORM) Light switches automatically and can be switched on/off by means of a push-button	Entièrement automatique (VA) + fonctionnement normal (NORM) La lumière s'allume automatiquement et peut être allumée ou éteinte à l'aide d'un bouton-poussoir.	Volautomatisch (VA) + normale werking (NORM) Licht schakelt automatisch en kan met een drukknop worden in- en uitgeschakeld
x		x	Vollautomatik (VA) + Korridorbetrieb (COR) Licht schaltet automatisch und kann mittels Taster eingeschaltet werden	Full automatic (VA) + corridor mode (COR) Light switches automatically and can be switched on by push-button	Entièrement automatique (VA) + mode couloir (COR) La lumière s'allume automatiquement et peut être allumée par bouton-poussoir.	Volautomatisch (VA) + corridorbedrijf (COR) Licht schakelt automatisch en kan met een drukknop worden ingeschakeld
x	x		Halbautomatik (HA) + Normalbetrieb (NORM) Licht muss immer mittels Taster eingeschaltet werden. Ausschalten übernimmt der Melder oder kann auch manuell per Taster erfolgen	Semi-automatic (HA) + normal operation (NORM) Light must always be switched on by push-button. Switching off is done by the detector or can also be done manually by push-button.	Semi-automatique (HA) + fonctionnement normal (NORM) La lumière doit toujours être allumée par bouton-poussoir. La mise à l'arrêt est effectuée par le détecteur ou peut également être effectuée manuellement par bouton-poussoir.	Semi-automatisch (HA) + normale werking (NORM) Het licht moet altijd met de drukknop worden ingeschakeld. Uitschakelen gebeurt door de detector of handmatig met een drukknop.
	x	x	Halbautomatik (HA) + Korridorbetrieb (COR) Licht muss immer mittels Taster eingeschaltet werden. Ausschalten übernimmt der Melder	Semi-automatic (HA) + corridor mode (COR) Light must always be switched on using the push-button. Switching off is done by the detector	Semi-automatique (HA) + fonctionnement du corridor (COR) La lumière doit toujours être allumée à l'aide d'un bouton-poussoir. La mise à l'arrêt est effectuée par le détecteur	Semi-automatisch (HA) + corridorbedrijf (COR) Het licht moet altijd worden ingeschakeld met de drukknop. Uitschakelen wordt gedaan door de detector
Technische Daten			Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens	
110-240 V~, 50/60 Hz	Spannung		Voltage	Tension	Spanning	
Ø 101 x 76 mm	Abmessungen		Dimensions	Dimensions	Afmetingen	
ca./approx. 0.4 W	Leistungsaufnahme		Power input	Consommation	Verbruik	
	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter		Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: pour conducteurs à fil rigide	Aansluitklemmen: voor massieve geleiders	
360° Erfassungsbereich			Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek	
2 m / 5 m / 2.5 m	Montagehöhe min./max./ empfohlen		Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen	
► Fig. 6 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24.0 mm ② = max. Ø 8.0 mm ③ = max. Ø 6.4 mm	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur 1 quer 2 frontal 3 sitzend		Range of coverage at mounting height 1 quer 2 frontal 3 seated	Portée pour une hauteur de montage température ambiante 1 transversale 2 frontale 3 Activité assise	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur 1 wars 2 frontaal 3 zittend	
II / IP20 Schutzklasse / Schutzaart			Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermlingsgraad	
-25°C ~ +50°C	Umgebungstemperatur		Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur	
CH1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5 300W LED	Relais-Kontakt vorläufiger Wolframkontakt Schalteinstellung		Relay contact tungsten pre-make contact Load	Contact relais précontact en tungstène Puissance	Relais contact met wolframvoorloopencontact Schakelvermogen	
Ip (20ms) = 165 A	max. Einschaltspitzenstrom (Relais)		max. inrush peak current (relay)	Courant d'appel de pointe max.(relais)	max. inschakelpiekstroom (relais)	
250 m²	Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung bezogen auf 2.5 m Montagehöhe		Monitored surface, when the detector is mounted at 2.5 m mounting height and for tangential approach	Surface surveillée, lorsque le détecteur est monté à la hauteur 2.5 m et pour une approche tangentielle	Detectiezone, wanneer de melder gemonteerd is op 2.5 m hoogte en voor dwars langs de melder lopen	
A = 15 s – 16 min/Test/JL B = 10 – 2000 Lux	Einstellungen durch Potentiometer		Settings via potentiometers	Réglages par potentiomètres	Instellingen met potentimeters	
A = 10 min B = 500 Lux	Nachlaufzeit Einschaltschwelle		Follow-up time Switch-on threshold	Durée de temporisation Seuil d'enclenchement	Nalooptijd Drempelwaarde	
A = 10 min B = 500 Lux	Werkseinstellung Nachlaufzeit Einschaltschwelle		Factory settings Follow-up time Switch-on threshold	Préréglage d'usine Durée de temporisation Seuil d'enclenchement	Fabriekseinstellingen Nalooptijd Inschakeldrempel	

92580	DE Schematisches Schaltbild	UK Schematic diagram	FR Schéma de raccordement	NL Aansluitschema
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram – when connecting the device, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!
<pre> graph TD L --- > S N --- > S S --- > NO NO --- > NO NO --- > CH1 CH1 --- > R R --- > R R --- > N N --- > L </pre>				
Zubehör	Accessory	Accessoires	Accessoires	Accessoires
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapter	Adaptateur BLE-IR	BLE-IR-Adapter
92520	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C
92077	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E
92159	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini
92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)	Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
10880	RC-Löschglied	RC-Arc extinction kit	Kit Anti-arc	RC-filter
92161	Sockel IP54	Socket IP54	Socle IP54	Sokkel IP54
92375	Aufputzdose IP65	SM Socket IP65	Socle AP IP65	Oppbouwsokkel IP65
EU-Konformitätserklärung	UK Declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring	
	<p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) die Niederspannung (2014/35/EU) die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU) <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House · Camphill Road · West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> Electrical Equipment Safety Regulation 2016 Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court – Grove House · Camphill Road · West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) la basse tension (2014/35/UE) la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE) 	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) Laagspanning (2014/35/EU) Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet

Code	92580	92580	92580	92580	
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança	
		<p>Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektro-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektro-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen</p>	<p>MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.</p>	<p>I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, seguendo le norme elettrotecniche, solo da elettricisti o da personale specializzato.</p>	<p>MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.</p>
		<p>Sluk for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.</p>	<p>i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación !</p> <p>Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.</p>	<p>Prima del montaggio disinserire la tensione!</p> <p>Per motivi di sicurezza, vi ricordiamo che questo prodotto non può essere collegato o disconnesso sotto tensione.</p>	<p>Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada!</p> <p>Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.</p>
		<p>Det totale antal af forkoblinger og LED drivere kan være begrænset af den høje startstrøm. Er der tale om et stort antal tilsluttede forkoblinger, skal der anvendes en ekstern kontaktør.</p>	<p>Por favor, tenga en cuenta que el pico de arranque de luminarias LED y balastos electrónicos limita el número máximo de luminarias que pueden conectarse a un detector. Le recomendamos consultar los valores de pico de arranque de las luminarias utilizadas y en caso necesario, utilice un contactor para realizar la maniobra.</p>	<p>La potenza massima commutabile può risultare ridotta a causa della corrente di spunto di apparecchiature elettroniche e LED. Se necessario utilizzare un contattore esterno.</p>	<p>Devido às elevadas correntes de ligação de balastos e controladores LED, o número máximo de luzes comutáveis é limitado. No caso de um grande número de cargas, deve aplicar-se um contactor externo.</p>
		<p>For alle tilkoblede belastninger er en passende støjdæmpning obligatorisk (vi anbefaler brug af vort sæt til lysbueslutning.)</p>	<p>Con el fin de evitar encendidos indeseados por la presencia de corrientes parasitarias en la red, se recomienda utilizar nuestro elemento supresor RC.</p>	<p>Per i carichi fortemente induttivi si consiglia di utilizzare il nostro filtro antistidoro (kit antiarco, codice 10880).</p>	<p>A fim de evitar avarias no dispositivo devido à presença de sobrecargas, recomendamos a utilização de elementos supressores RC.</p>
		<p>Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsigtede anvendelse.</p>	<p>Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.</p>	<p>Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.</p>	<p>Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.</p>
Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento		
	<p>Enheden er en tilstedeværelseds-detektor til indendørs brug med et stort cirkulært detekterings-område.</p> <p>Tilstedeværelsedsdetektorer skifter lyset automatisk afhængigt af tilstedeværelsen af personer (bevægelse) og den omgivende lysstyrke. Detektoren slukker for belysningen, selv om der er en person til stede, hvis der er tilstrækkeligt med naturligt lys i et bestemt tidsrum, eller så snart der ikke registreres mere bevægelse i rummet i et vist tidsrum.</p>	<p>Se trata de un detector de presencia para aplicaciones de interior con una gran área de detección circular.</p> <p>Los detectores de presencia comunitan la luz automáticamente en función de la presencia de personas (movimiento) y de la luminosidad ambiental. El detector apaga la iluminación a pesar de la presencia de una persona si hay suficiente luz natural durante un determinado periodo de tiempo o en cuanto no se detecta más movimiento en la habitación tras agotarse la temporización de apagado.</p>	<p>L'unità è un rilevatore di presenza per applicazioni interne con una grande area di rilevamento circolare.</p> <p>I rilevatori di presenza comunano automaticamente la luce in funzione della presenza di persone (movimento) e della luminosità dell'ambiente. Il rilevatore spegne l'illuminazione nonostante la presenza di una persona se c'è abbastanza luce naturale per un certo periodo di tempo o non appena non viene rilevato più alcun movimento nella stanza per un tempo successivo.</p>	<p>A unidade é um detector de presença para aplicações internas com uma grande área de detecção circular.</p> <p>Os detectores de presença mudam a luz automaticamente em função da presença de pessoas (movimento) e da luminosidade ambiente.</p> <p>O detector desliga a iluminação apesar de uma pessoa estar presente se houver luz natural suficiente para um determinado período de tempo ou assim que não for detectado mais movimento na sala para um tempo de seguimento.</p>	
	<p>Yderligere funktioner kan bruges med vores fjernbetjening (se tilbehør).</p>	<p>Se pueden utilizar otras funciones usando nuestro mando a distancia (ver accesorios).</p>	<p>Ulteriori funzioni possono essere attivate/modificate con il nostro telecomando (vedi accessori).</p>	<p>Outras funções podem ser usadas com o nosso controlo remoto (ver acessórios).</p>	





92580

DK Montering

ES Montaje

IT Montaggio


PT Montagem

P/SU/AP/SM
92580Fig. 3
LUX
Time
DIP LEDFig. 4
a)
b)

	①	②	③
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-





	Installationsvejledning	Instrucciones de montaje	Istruzioni per il montaggio	Instruções de montagem
► Fig. 4	a) Indsættelse af forseglingen for op til 2 linjer NYM 5 x 1.5 mm	a) Inserción del sello para un máximo de 2 líneas NYM 5 x 1.5 mm	a) Inserimento del sigillo per un massimo di 2 righe NYM 5 x 1.5 mm	a) Inserção do selo para até 2 linhas NYM 5 x 1.5 mm
	b) Påklæbning af tætningsstjerne til de aflange monteringshuller i forbindelsesbasen	b) Pegando las tiras de sellado para los agujeros oblongos de montaje en la base de conexión	b) Incollare le strisce di tenuta per i fori oblonghi di montaggio nella base di collegamento	b) Colagem nas faixas de vedação para os furos oblongos de montagem na base de ligação
Afblanding af områder som ikke skal detekteres	Afblanding af områder som ikke skal detekteres	Reducción del área de detección para evitar perturbaciones	Delimitazione delle fonti di disturbo	Exclusão de fontes de interferência
► Fig. 1, e	Hvis sensorens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsslips (e).	En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas (e).	Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando lo clip di protezione in dotazione (e).	Se a área de deteção do detector for demasiado extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura (e) fornecidas.
Selvtestcyklus	Selvtestcyklus	Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste
	Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder (LED blinker). I denne periode reagerer sensoren ikke på bevægelse.	Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos. Los LEDs de la unidad parpadean. Durante este tiempo, el aparato no responde al movimiento.	Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il rilevatore esegue per 60 secondi un ciclo di test (LEDs intermittent). In questo momento il dispositivo non reagisce al movimento.	Após a ligação à corrente, o detector executa um ciclo de autoteste de 60 segundos (os LEDs piscam). Durante esse tempo o dispositivo não responde ao movimento.
LED-funktionsvisninger efter hvert netværk gentagelse	LED-funktionsvisninger efter hvert netværk gentagelse	Indicadores LED tras conexión a la red eléctrica	LED indicatori di funzionamento dopo ogni ripristino della tensione di rete	Indicações de funcionamento de LED após cada restabelecimento da alimentação elétrica
LED	Værksprogram aktivt: - hvid, rød og grøn blinker hurtigt på skift i 10sek.	Programa por defecto activo: - Los LEDs blanco, roja y verde parpadean rápidamente de manera alternativa durante 10 segundos	Programma di fabbrica attivo: - bianco, rosso e verde lampeggiante velocemente alternativamente per 10sec.	Programa de fábrica activo: - branco, vermelho, verde flash rapidamente alternadamente durante 10 s
	LED-Funktionsvisninger	Indicadores LED	LED indicatori di funzionamento	Indicações de funcionamento dos LED's
	Bevægelsesregistrering - rød blinker	Detección de movimiento - LED roja parpadea	Rilevamento movimento - rosso lampeggiante	Deteção de movimento - vermelho piscia
	Hardware reset	Reseteo del detector	Reset	Reiniclar o detector
	Reset: at sætte indstillingerne til „test“ og „sol“ fra enhver anden position medfører et „reset“ på sensoren. Dette medfører, at samtlige programmerede parametere slettes (alle LEDer blinker hurtigt i 5 sek.).	Reset: Si se sitúan los potenciómetros en "TEST" y "Sol" se resestará la configuración del detector, por lo que todos los valores programados se borran (los LEDs parpadean rápidamente durante 5 seg.)	Reset: impostando „Test“ e „Sole“ da qualsiasi altra posizione si attiva il „reset“ dell'apparecchio, vale a dire che tutti i parametri impostati vengono cancellati (lampeggio veloce di tutti i LED per 5 sec.)	Reinicilização: o ajuste dos potenciômetros para „test“ e „sol“ reinitializam as configurações do detector apagando todos os outros ajustes, repondo assim as configurações de fábrica (todos os LEDs piscam rapidamente durante 5s).



92580		DK DIP-switch	ES Interruptor DIP	IT Interruttore DIP	PT Interruptor DIP		
DIP1		Fuldautomatisk eller halvautomatisk	Totalmente automático o semi-automático	Funzionamento automatico o semi-automatico	Totalmente ou semi-automático		
DIP2		Status-LED'er tændt/- eller slukket	LEDs de estado Encendido/- o Apagado	LED di stato On/- o Off	LEDs de estado Ligado/- ou Desligado		
DIP3		Normal drift eller korridordrift	Funcionamiento normal o función pasillo	Funzionamento normale o funzione corridoio	Operação normal ou operação de corredor		
VA	HA	NORM	COR	Funktion	Função		
x		x		Fuldautomatisk (VA) + normal drift (NORM) Lyset skifter automatisk og kan tændes/slukkes ved hjælp af en trykknap	Totalmente automático (VA) + funcionamiento normal (NORM) La luz se enciende automáticamente y se puede encender/apagar mediante un pulsador	Completalemento automatico (VA) + funzionamento normale (NORM) La luce si accende automaticamente e può essere accesa/spenta con un pulsante	Totalmente automático (VA) + funcionamento normal (NORM) Interruptor de luz automático e pode ser ligado/desligado por meio de botão de pressão
x			x	Fuldautomatisk (VA) + korridordrift (COR) Lyset tændes automatisk og kan tændes med en trykknap	Totalmente automático (VA) + funcionamiento en el pasillo (COR) La luz se enciende automáticamente y se puede encender mediante un pulsador	Completalemento automatico (VA) + funzionamento in corridoio (COR) La luce si accende automaticamente e può essere accesa con un pulsante	Totalmente automático (VA) + funcionamento de corredor (COR) Interruptor da luz automática e pode ser ligado por botão de pressão
	x	x		Halvautomatisk (HA) + normal drift (NORM) Lyset skal altid være tændt med en trykknap. Afbrydelsen foretages af detektoren eller kan også foretages manuelt ved hjælp af en trykknap.	Semiautomático (HA) + funcionamiento normal (NORM) La luz debe encenderse siempre utilizando el pulsador. La desconexión se realiza bien por el detector o también puede hacerse manualmente mediante un pulsador.	Semi-automatico (HA) + funzionamento normale (NORM) La luce deve essere sempre accesa con un pulsante. Lo spegnimento è fatto dal rilevatore o può anche essere fatto manualmente con un pulsante.	Semi-automatico (HA) + funcionamento normal (NORM) A luz deve ser sempre ligada através de um botão de pressão. O desligamento é feito pelo detector ou também pode ser feito manualmente através de um botão de pressão.
	x		x	Halvautomatisk (HA) + korridordrift (COR) Lyset skal altid tændes med en trykknap. Udkobling foretages af detektoren	Semiautomático (HA) + funcionamiento en el pasillo (COR) La luz debe encenderse siempre utilizando un pulsador. La desconexión la realiza el detector	Semi-automatico (HA) + funzionamento in corridoio (COR) La luce deve essere sempre accesa con un pulsante. Lo spegnimento è fatto dal rivelatore	Semi-automatico (HA) + operação de corredor (COR) A luz deve ser sempre ligada através de um botão de pressão. O desligamento é feito pelo detector
Tekniske data			Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos		
110-240 V~, 50/60 Hz	Spænding		Tensión de alimentación	Tensione	Tensão		
Ø 101 x 76 mm	Mål		Dimensiones	Dimensioni	Dimensões		
ca./approx. 0.4 W	Egetforbrug		Consumo	Assorbimento	Consumo de energia		
	Terminaler: til faste ledere		Terminales: para conductores rígidos	Terminali: per conduttori solidi	Terminals de ligação: para condutores rígidos		
360°	Detekteringsområde		Ángulo de detección	Campo de rilevamento	Área de deteção		
2 m / 5 m / 2.5 m	Monteringshøjde min./maks./anbefalet		Altura de montaje min./máx./recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./recomendada		
	Fig. 6 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24.0 m ② = max. Ø 8.0 m ③ = max. Ø 6.4 m		Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur 1 tangential 2 frontal 3 siddend	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 Actividad sentada	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 tangenziale 2 frontale 3 fissa	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 Atividade sentada	
II / IP20	Beskyttelse / beskyttelsesklasse		Grado de protección / clase	Tipo / classe di protezione	Classe / grau de proteção		
-25°C ~ +50°C	Omgivelsernes temperatur		Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente		
CH1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5 300W LED	Relækontakt forankoblet wolfram-kontakt Afbryderstyrke		Contacto relé Contacto NA de tungsteno Potencia de conmutación	Contatto relè contatto anticipato al tungsteno Carico di contatto	Contacto de relé Pré-contacto de tungsténio Potência de comutação		
Ip (20ms) = 165 A	Max. tilført strøm (relæ)		Corriente de pico max. (rele)	Corrente di punta di inserzione mass. (rele)	Corrente de pico de ligação máx. (relé)		
250 m²	Overvåget område med tangentiel bevægelse relateret til en monteringshøjde på 2,5 m		Zona de detección de movimiento transversal a una altura de 2,5 m de montaje	Area monitorata con movimento tangenziale riferito a 2,5 m di altezza di montaggio	Área de cobertura, com o detector instalado a 2,5 m de altura e com movimento de aproximação tangencial		
A = 15 s - 16 min/Test/JL B = 10 - 2000 Lux	Kan programmeras via potentiometrenerne		Ajustes vía potenciómetro	Impostazioni tramite trimmer	Ajustes através do potenciômetro		
			Follow-up time Switch-on threshold	Durée de temporisation Seuil d'enclenchement	Nalooptijd Drempelwaarde		
A = 10 min B = 500 Lux	Werkseinstellung Nachlaufzeit Einschaltschwelle		Factory settings Follow-up time Switch-on threshold	Préréglage d'usine Durée de temporisation Seuil d'enclenchement	Fabrieksinstellingen Nalooptijd Inschakeldrempel		

92580	DK Skematisk diagram	ES Esquema de conexión	IT Schema di cablaggio	PT Esquema elétrico
	Skematisk diagram – bør mærke tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, respete el marcado de los cables de conexión cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!
Tilbehør	Accesories	Accessori	Acessórios	
93067	BLE-IR-Adapter	Adaptador BLE-IR	BLE-IR-Adapter	BLE-IV-Adaptador
92520	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C
92077	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E
92159	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini
92199	Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
10880	RC-dæmperled	Elemento supresor RC	Filtro antidisturbo RC	Kit RC supressor de arco elétrico
92161	P sokkel IP54	Zócalo SU IP54	Attacco AP IP54	Base IP54 de montagem saliente
92375	P sokkel IP65	Zócalo SU IP65	Attacco AP IP65	Tomada SM IP65
EU Overensstemmelseserklæring	Declaración de conformidad UE	Dichiarazione di conformità UE	Declaração de conformidade UE	
	Dette produkt overholder direktivene om 1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU) 4. Stærkstrømbekendtgørelsen	Este producto cumple con las directivas siguientes: 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)
	Datablad på internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet

Code	92580	92580	92580
	CZ Sikkerhedsforskrift	PL Przygotowanie do montażu	HU Consignes de sécurité
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaním z sítě 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkát csak villanyüzéről, vagy szakképzett villanyüzéről irányításá, és felügyelete alatt álló személy végezhet az elektrotechnikai előirásoknak megfelelően.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztásra.
	Vzhledem k vysokým zapínacím proudům elektronických předfádných přístrojů a LED ovladače je maximální počet zapínatelných svítidel omezený. Při vysokém počtu záťazejte býste měli použít venkovní jistič.	Całkowita liczba załączanych obciążzeń jest ograniczona ze względu na wysokie prądy rozruchowe stateczników elektronicznych i źródła LED. W przypadku dużej liczby załączanych obciążzeń proszę stosować zewnętrzny przekaźnik.	A kapcsolható lámpák száma korlátozott az elektronikus elöltétek és LED fényforrások nagy bekapsolási áráma miatt. Nagy számú lámpatest esetén kérjük alkalmazzon kontaktort!
	Všechny zapnuté záťaze musejí být odrušeny odborně (doporučujeme naše zhášecí RČ články).	Dla wszystkich podłączonych obciążzeń niezbędne jest prawidłowe wytłumienie interferencji (zalecamy stosowanie naszych zestawów do przerywania luku).	A kapcsolt terhelésnél a hálózati zavarokat ki kell szűrni és semlegesíteni kell (javasoljuk a kínálatunkban szereplő RC-tag alkalmazását).
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego użycia urządzenia.	A készülék beépítése és üzembehozása előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédelet információinak ismerete.
	<p>Provoz</p> <p>Jednotka je detektor přítomnosti pro vnitřní aplikace s velkou kruhovou detekční oblastí</p> <p>Detektory přítomnosti automaticky přepínají světlo v závislosti na přítomnosti osob (pohybu) a okolním jasu. Detektor vypne osvětlení navzdory přítomnosti osoby, pokud je po určité dobou dostatek přirozeného světla nebo jakmile není v místnosti po určité dobou detekován žádny další pohyb.</p> <p>Další funkce lze používat s našim dálkovým ovládáním (viz příslušenství).</p>	<p>Opis działania</p> <p>Urządzenie jest czujnikiem obecności do zastosowań wewnętrznych z dużym, okrągłym obszarem detekcji.</p> <p>Czujniki obecności włączają światło automatycznie w zależności od obecności osób (ruchu) i jasności otoczenia. Czujnik wyłącza oświetlenie pomimo obecności osoby, jeśli w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość naturalnego światła przez określony czas lub jeśli w pomieszczeniu nie zostanie wykryty żaden ruch przez określony czas.</p> <p>Dalsze funkcje można wykorzystać za pomocą naszego pilota zdalnego sterowania (patrz akcesoria).</p>	<p>Funkció</p> <p>A készülék egy jelenlétérzékelő beltéri alkalmazásokhoz, kör alakú érzékelési területtel.</p> <p>A jelenlétérzékelők automatikusan kapcsolják a fényt a jelenlővű személyek (mozgás) és a környezeti megvilágítás függvényében. A világítás akkor kapcsol fel, ha a környezeti megvilágítás nem elegendő és mozgás érzékelhető. A világítás felkapcsolva marad, amíg az eszköz mozgást érzékel, plusz a beállított késleltetési idő vagy a megvilágítás külső forrásból eléri a beállított szintet.</p> <p>További funkciók is alkalmazhatók a távirányítónkkal (lásd a tartozékokat).</p>



	①	②	③
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-





	Návod k montáži	Instrukcia montážu	Összeszerelési útmutató
► Fig. 4	a) Vložení plomby až pro 2 řádky NYM 5 x 1,5 mm b) nalepení těsnících pásků pro montážní podlouhlé otvory v přípojovací základně	a) Wstawianie pieczęci do 2 linii NYM 5 x 1,5 mm b) Przyklejenie taśm uszczelniających do podłużnych otworów montażowych w podstawie przyłączeniowej	a) kábelbevezető két kábelhez NYM 5 x 1,5 mm b) A tömítőcsíkok felragasztása a csatlakozóalapban lévő hosszúkás lyukakra
	Zastínění zdrojů rušení	Eliminácia zdrojov zakłóceń	Zavaró jelforrások kizárása
► Fig. 1, e	V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínicími krytkami (e).	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących (e).	Amennyiben az érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térrészletet ki akar zární az érzékelő tartományból, az csökkenthető az árnyékoló lamellák használatával (e).
	Testovací režim	Cykly auto-testu	Önteszt ciklus
	Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu. Po jeho provedení je detektor připraven k provozu (LED bliká). V té době přístroj nebude reagovat na pohyb.	Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60-sekundowy cykl auto-testu. Czujnik obecności jest gotowy do pracy (diody LED migoczą). W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch.	Az első hálózatra kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re öntesz üzemmódra kerül. Ezután a jelenlét érzékelő készén áll a működésre (a LED-k villognak). Ez alatt az idő alatt semmiféle mozgásra nem reagál.
	Funkční indikátory LED po každém připojení k sítí	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED po każdym wzbudzeniu zasilania	LED-s funkció visszajelzés minden beállítás után
	Aktívni tvárník nastavení: - bílá, červená a zelená barva střídavě rychle blikají po dobu 10 s.	Aktywne program ustawienn fabrycznych: - Biała, czerwona i zielona dioda migoczą szybko po kolej przez 10 sekund	Gyári beállítások aktívával: - fehér, piros, zöld villogás gyorsan váltakozva 10 mp át
	Funkční ukazatele LED	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED	LED-s funkció visszajelzés
	Detekce pohybu - Červená bliká	Detekcja ruchu - Czerwona dioda migocze	Mozgás érzékelése - Pirosan villog
	Hardwarový reset	Reset urządzenia	Hardver törlés
	Reset: Nastavení továrního nastavení (potenciometry w pozycji "Test" + "Słońce") způsobí, že všechny hodnoty jsou vymazány a je aktivován provozní režim továrního nastavení (rychle blikající LED diody po dobu 5 sek.).	Reset: Przełączenie na „ustawienia fabryczne” z jakiegokolwiek innego położenia powoduje reset/wyzerowanie urządzenia. To oznacza, że wszystkie aktywne w danym momencie tryby pracy pozostają przywrócone do ustawień fabrycznych (wszystkie diody LED migoczą szybko przez 5 sekund).	Törles: A készüléken lévő potenciometerek "TEST" és "nap" pozícióba való tekerése az érzékelő beállításainak törlését idézi el. Ebben az esetben minden paraméter a gyárilag előre beállított értékre áll (Smp-en keresztül a LED-k gyorsan villognak).



92580		CZ Přepínač DIP	PL Przełącznik DIP	HU DIP-kapcsoló
DIP1		Plně nebo poloautomatický	W pełni lub półautomatyczny	Teljesen vagy félautomata
DIP2		Stavové LED diody Zapnuto/- nebo Vypnuto	Diody LED stanu Włączone/- lub Wyłączone	Állapotjelző LED-ek be/ vagy kikapcsolva
DIP3		Normální provoz nebo provoz v koridoru	Praca normalna lub praca w korytarzu	Normál üzemmód vagy folyosóüzem
VA	HA	NORM COR	Funkce	Funkcja
x		x	Plně automatický (VA) + normální provoz (NORM) Světlo se zapíná automaticky a lze jej zapnout/vypnout tlačítkem.	W pełni automatyczny (VA) + normalny tryb pracy (NORM) Światło włącza się automatycznie i można je włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku
x		x	Plně automatický (VA) + chodbový provoz (COR) Světlo se zapíná automaticky a lze jej zapnout tlačítkem	Pełna automatyka (VA) + praca w korytarzu (COR) Światło włącza się automatycznie i można je włączyć przyciskiem
	x	x	Poloautomatický (HA) + normální provoz (NORM) Světlo musí být vždy zapnuto tlačítkem. Vypnutí se provádí pomocí detektoru nebo lze provést také ručně pomocí tlačítka.	Praca półautomatyczna (HA) + praca normalna (NORM) Światło musi być zawsze włączane tlačiskiem. Wyłączenie jest realizowane przez czujnik lub może być wykonane ręcznie za pomocą przycisku.
	x	x	Poloautomatický (HA) + chodbový provoz (COR) Světlo musí být vždy zapnuto tlačítkem. Vypnutí se provádí pomocí detektoru	Półautomat (HA) + praca w korytarzu (COR) Światło musi być zawsze włączane przyciskiem. Wyłączenie jest realizowane przez czujkę
Technická data			Specyfikacja techniczna	Technikai adatok
110-240 V~, 50/60 Hz	Napájení		Zasilanie	Hálózati feszültség
Ø 101 x 76 mm	Rozměry		Wymiary	Méreték
ca./approx. 0.4 W	Spotřeba elektrické energie		Pobór mocy	Teljesítményfelvétel
	Připojení vodičů: pro jednodráťové vedení		Zaciski: do przewodu jednożyłowego	Csatlakozó: egy tormor vezeték fogadására
360°	Oblast pokrytí		Obszar detekcji	Érzékelési tartomány
2 m / 5 m / 2.5 m	Montážní výška min./max./doporučená		Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
► Fig. 6 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24.0 mm ② = max. Ø 8.0 mm ③ = max. Ø 6.4 mm	Rozsah dosáhu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radiaální 3 sedící		Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promienście 3 siedzący	Hatórvadság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 ülő tevékenység
-25°C ~ +50°C	II / IP20		Stopień kryti / třída	Védettség
CH1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5 300W LED	Okolní teplota		Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
A = 15 s – 16 min/Test/JL B = 10 – 2000 Lux	Kontakt relé náhěbovým wolframovým kontaktem Spinaci kapacita		Styk przekaźnika jatowy styk wolframowy Moc załączania	Relé kontaktus volfrám záró kontaktus Kapcsolási teljesítmény
Ip (20ms) = 165 A	max. špičkový proud zapnuti (relé)		maks. prąd rozruchowy (przekaźnik)	max. bekapsolási csúcsáram (Relé)
250 m²	Monitorovaná plocha při nepřímém pohybu vzátaženo na montážní výšku 2,5 m		Monitorowana powierzchnia, gdy czujnik jest zamontowany na wysokości 2,5 m i przy podejściu stycznym	Felügyelt terület, amikor az érzékelő 2,5 m beépítési magasságba van szerelve és oldalirányú a megközelítés
A = 15 s – 16 min/Test/JL B = 10 – 2000 Lux	Nastavení pomoci potenciometrů		Ustawienia programowane potencjometrami	Beállítások potenciométerekekkel
A = 10 min B = 500 Lux	Práh zapnutí Doběhový čas		Próg zmierzchowy Czas załączenia światła	Megvilágítás Időzítés
A = 10 min B = 500 Lux	Tovární nastavení Práh zapnutí Doběhový čas		Ustawienie fabryczne Próg zmierzchowy Czas załączenia światła	Gyári beállítások Megvilágítás Időzítés

92580	CZ Schémata zapojení	PL Schematy połączeń	HU Kapcsolási rajzok
	Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwrócić uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!
Příslušenství	Akcesoria	Tartozékok	
93067	BLE-IR-Adapter	Adapter BLE-IR	BLE-IR-Adapter
92520	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C
92077	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E
92159	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini
92199	Drátový koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	Védőkosár BSK (Ø 200 x 90 mm)
10880	Odrušovací člen	Zestaw do przerwania tuku	RC tag
92161	SM zásuvka IP54	Adapter SM IP54	AP aljzat IP54
92375	Podstavec SM IP65	Adapter SM IP65	Falon kívüli aljzat IP65
EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE	EU-Megfelelőségi nyilatkozat	
	Výrobek odpovídá témtu nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy dotyczącej: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásaának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten

Code	E1300194	2603230	92580	92580
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainostaan pöteväin sähköaseman toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivärrita ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	Antalet brytbara laster är begränsat på grund av höga startströmmar som genereras av elektroniska drivdon LED.	Kytettävien kuormien suuruus on rajoitettu korkean käynnistysvirran vuoksi. Suurien kytettävien kuormien osalta suosittelaan käyttämään erillistä kontaktoria.	Antall armaturer en kan tilkoble begrenses av startstrømmen til de tilkoblede armaturene. Spesielt LED drivere har store startstrømmer. Ved større antall tilkoblede laster, må en benytte en ekstern kontaktor.	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor.
	Vid ett större antal laster, använd en extern kontaktor. Alla typer av anslutna laster måste dämpas (vi rekommenderar att du använder vår dämpkrets RC).	Kytettävien kuormien pitää olla varustettu kunnollisella häiriönsuodatuksella (tarvitessa suosittelenme käyttämään meidän erillistä häiriönpoistajaa riittävän suodatastason takaamiseksi).	Det anbefales alltid å benytte RC led i forbindelse med induktive og kapasitive laster. (Artikkel 10880)	For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisähöje sekä asennushöjeet ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on oso vastuullista käyttöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use!
Funktion	Toiminto	Bruk	Operation	
	Enheten är en närvarodetektor för inomhusbruk med ett stort cirkulärt detektionsområde.	Laite on sisältölihoin tarkoitettu läsnäolotunnistin, jossa on pyöreä tunnistusalue.	Enheten er en tilstedevarselses-detektor for innendørsapplikasjoner med et sirkulært deteksjonsområde.	The device is a remote controllable occupancy detector for interior applications having a circular detection area.
	Närvarodetektorer slår till belysningen automatiskt beroende på närvaron av människor (rörelse) och den omgivande ljusstyrkan. Detektorn stänger av belysningen trots att en person är närvarande om det finns tillräckligt med naturligt ljus under en viss tidsperiod eller så snart ingen rörelse detekteras i rummet underuppföljningstiden.	Läsnäolotunnistimet kytkevät valon automaattisesti ihmisen läsnäolon (liikeen) ja ympäristön kirkkauden mukaan. Tunnistin kytkee valaistuksen pois päältä viiveajan jälkeen, jos huoneessa ei havaita enää liikkettä, tai jos luonnontaloa on riittävästi henkilön läsnäolosta huolimatta.	Tilstedevarelsesdetektor styrer automatiskt lyset basert på at personer er til stede (bevegelse), og på lysnivået i rommet. Hvis det er tilstrekkelig med lys i rommet vil ikke detektoren skru på lyset, selv om det er registrerer bevegelse i rommet. Lyset vil også bli skrudd av etter at utløpsiden er utløpt og det ikke er registrert bevegelse.	Occupancy detectors switch the light on automatically depending on the presence of people (movement) and the ambient brightness. The detector switches off the lighting despite a person being present if there is enough natural light for a certain period of time as soon as no more movement is detected in the room for a follow-up time.
	Ytterligare funktioner blir tillgängliga med vår fjärrkontroll (se tillbehör).	Muita toimintoja voidaan käyttää kaukosäätimellä (katso lisavarusteet).	Alle parameterne kan innstilles med fjernkontrollen. (se tilbehør)	Further functions can be accessed with our remote control (see accessories).



	①	②	③
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-

	Monteringsanvisningar	Asennushojeet	Monteringstips	Mounting hints
► Fig. 4	a) Montering av genomföringen för upp till 2 kablar 5x1.5mm b) Klistra på tätningsremsorna för de slitsade hålen i sockeln.	a) Läpivientitivisten asentamisen enintään kahdelle kaapelille NYM 5 x 1.5 mm b) Tiivistetarjojen liimaaminen tunnistimen pohjaan	a) Insetting av forseglingen för opti 2 kabler NYM 5x1,5mm b) Fest tenningslistene i slissede monteringshull i koblingsbasen.	a) Inserting the seal for up to 2 cables NYM 5 x 1.5 mm b) Sticking on the sealing strips for the slotted mounting holes in the connection base
	Förhindra störningskällor	Poista häiriöläheteet	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference
► Fig. 1, e	Om detekteringsområdet är för stor eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningsblad (e).	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailla, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tuleville rajauslevyllä (e).	Hvis deteksjonsområdet er for stor eller har meg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskermingen for å begrense deteksjonsområdet (e).	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (e).
Självtest	Kalibrointivaihe	Testprosedyre		Self-test cycle
När spänningen ansluts startar en självtest som tar 60 sekunder (LED blinkar). Under självtesten detekterar inte detektorn på rörelse.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käyttösähköjen kytkennän jälkeen (merkkilevitävät vilkkuvat). Kalibrointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikkeeseen.	Produktet gjør en selvtestsyklus de første 60 sekundene når spänningen settes på. (lysdioder blinker). I løpet av denne tiden reagerer ikke detektoren på bevegelse.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.	
LED indikering efter strömtillslag	Merkkiledien toiminta tunnistimen käynnistyessä	LED funksjon etter at spenningen er blitt satt på.	LED function indicators after each mains recovery	
LED	Fabriksprogrammet är aktivt: - vit, röd, grön blinkar snabbt växlevis i 10 sekunder.	Tehdasohjelma aktivoi: - valkoinen, punainen, ja vihreä vilkkuvat nopeasti vuorotellen 10 sekunnin ajan.	Fabrikkprogram aktivt: - hvit, rød, grønn blinker vekselsvis i 10 sekunder	Factory settings active: - white, red, green flash in quick succession for 10 sec.
	Indikering LED Rörelse detekterad - röd blinkar	Merkkiledien toiminta Liikkeen tunnistaminen - punainen vilkkuu	LED indikator Bevegelse er detekterert - rødt blinkende	LED function indicators Motion detection - red flashes
Återställning hårdvara	Manuaalinen resetointi	Resette produktet	Hardware Reset	
Återställning: Potentiometerna ställs i läge "Test" och "Sol" från en annat läge. Det innebär att alla inställningar återgår till fabriksinställningar (Alla LED indikeringar blinkar snabbt i 5 sekunder).	Resetointi: Palauta tehdasasettukset asettamalla potentiometrit "Test" ja "aurinko" asentoon mistä tahansa muusta asennosta. Kaikki merkkilevitävät vilkkuvat nopeasti 5 sekunnin ajan.	For å resette produktet: Sett bryterne i stilling "test" og "sol", det som er innstilt på detektoren slettes og settes tilbake til fabrikkinstilte verdier. Alle LED blinker raskt i 5 sek.	Reset: The setting of the potentiometers to "test" and "sun" from any other position causes a reset of the device. That means all other settings are reset to factory settings (fast flashing of all LEDs for 5 seconds).	



92580			SV DIP-brytare	FI DIP-kytkin	NO DIP-brytere	EN DIP switches
DIP1			Hel- eller halvautomatisk	Täys- tai puolialautomaattitila	Full eller semi-automatikk	Full or semi-automatic
DIP2			Status LED På- eller Av	Merkkilehdet päällä tai pois päältä	Status LED på/av	Status LED ON/OFF
DIP3			Normal drift eller korridordrift	Normaali toiminta tai käytäväkäyntti	Normal funksjon eller korridor	Normal operation or corridor mode
VA	HA	NORM COR	Funktion	Toiminto	Bruk	Function
x		x	Helautomatisk (VA) + normal drift (NORM) Ljuset slås på automatiskt och kan slås på/av med hjälp av en tryckknapp.	Täysautomatinnen (VA) + normaalikäytö (NORM) Tunnistin sytyttää valot automaattisesti, ja painikkeesta voidaan kytkeä valot päälle/pois päältä.	Helautomatisk (VA) + normal drift (NORM) Lyset skifter automatiskt och kan slås av/på ved hjelp av en impulsbryter	Full automatic (VA) + normal operation (NORM) Light switches automatically and can be switched on/off by means of a push-button
x		x	Helautomatisk (VA) + korridordrift (COR) Ljuset slås på automatiskt och kan slås på med en tryckknapp.	Tunnistin sytyttää valot automaattisesti, ja painikkeesta voidaan kytkeä valot päälle.	Helautomatisk (VA) + korridormodus (COR) Lyset skifter automatiskt och kan slås på med en impulsbryter	Full automatic (VA) + corridor mode (COR) Light switches automatically and can be switched on by push-button
x	x	x	Halvautomatisk (HA) + normal drift (NORM) Ljuset mäste alltid slås på med en tryckknapp. Avstängningen görs av detektorn eller kan också göras manuellt med en tryckknapp.	Valot on kytettävä päälle aina painikkeesta. Viimeisen havaitun liikkeen jälkeen tunnistin sammuttaa valot automaattisesti, tai valot voidaan sammuttaa painikkeesta.	Semiautomatic (HA) + normal drift (NORM) Lys skal alltid slås på med trykknapp. Utkobling gjøres av detektoren eller kan også gjøres manuelt med en impulsbryter.	Semi-automatic (HA) + normal operation (NORM) Light must always be switched on by push-button. Switching off is done by the detector or can also be done manually by push-button.
x		x	Halvautomatisk (HA) + korridordrift (COR) Ljuset mäste alltid slås på med en tryckknapp. Avstängning görs av detektorn.	Puolialautomaatinen (HA) + käytäväkäytö (COR) Valot on kytettävä päälle aina painikkeesta. Viimeksi havaitun liikkeen jälkeen tunnistin sammuttaa valot automaattisesti.	Halvautomatisk (HA) + korridormodus (COR) Lys skal alltid slås på med impulsbryteren. Utkobling gjøres av detektoren	Semi-automatic (HA) + corridor mode (COR) Light must always be switched on using the push-button. Switching off is done by the detector
Teknisk data			Tekniset tiedot	Tekniske data	Technical data	
110-240 V ~, 50/60 Hz	Spänning		Jännite	Spennning	Voltage	
Ø 101 x 76 mm	Mått		Mitat	Dimensjoner	Dimensions	
ca./approx. 0.4 W	Effektforbrukning		Tehonkulutus	Effekt	Power input	
	Terminal anslutningar: för enkelledad kabel		Terminaalit : yksisäikeiselle johtimelle	Tilkoblingsklemmer: for enkernet ledér	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	
360°	Detekteringsområde		Valvonta-alue	Deteksjons område	Area of coverage	
2 m / 5 m / 2.5 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad		Asennuskorkeus min./maks./ suositueltu	Monteringshøyde min./maks./ anbefalt	Mounting height min. / max. / recommended	
► Fig. 6 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24.0 m ② = max. Ø 8.0 m ③ = max. Ø 6.4 m	Detektering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot 3 Sittande		Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Poikittainen liike 2 Kohti kävely 3 Istuva työ	Deteksjonsområde ved monteringshøyde Omgivelsestemperatur 1 på tvers 2 rett mot 3 sittende	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated	
II / IP20	Skyddsklass/ IP- klass		Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Class / Degree of protection	
-25°C ~ +50°C	Omgivningstemperatur		Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature	
CH1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0,5 300W LED	Reläkontakt Volfraumkontakt Last Kanal 1		Releen kontaktipinnat volframipinnointeilla, Kytkeytäkapasiteetti Kanava 1	Relekontakt Wolfram kontakt Last Kanal 1	Relay contact tungsten pre-make contact Switching capacity	
Ip (20ms) = 165 A	Max startström (relä)		Maksimi käynnistysvirta	Maksimal oppstartstrøm	max. inrush peak current (relay)	
250 m²	Detekteringsyta vid rörelse, vid monterings höjd 2,5 m		Valvonta-alue poikittaiselle liikkeelle, kun tunnistin on asennettu 2,5 m korkeuteen.	Detekteringsområde ved bevegelse, montert på 2,5 m høyde.	Monitored surface, when the detector is mounted at 2,5 m mounting height and for tangential approach	
A = 15 s – 16 min/Test/JL B = 10 – 2000 Lux	Inställningar via potentiometer		Asetukset potentiometreistä	Innstilling via brytere	Settings via potentiometers	
Tillslagsnivå Eftergångstid	Tillslagsnivå Viiveaika		Valaistustason raja-arvo Viiveaika	Grenseverdi for tenning Oppfølgingstid	Switch-on threshold Follow-up time	
A = 10 min B = 500 Lux	Fabriks inställning		Tehdasasetukset	Fabrikkinstilling	Factory settings Switch-on threshold	
	Tillslagsnivå Eftergångstid		Valaistustason raja-arvo Viiveaika	Grenseverdi for tenning Oppfølgingstid	Follow-up time	

A = 15 s – 16 min/Test/JL
B = 10 – 2000 Lux





92580	SV Kopplingsschema	FI Kytkentäkaavio	NO Skjematisk diagram	EN Schematic diagram
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytkentäkaavio – kytkettäässä tunnistinä noudata laitteessa olevia liittimiä merkintöjä!	Skjematisk diagram for tilkobling av detektor, vær nøyde med koblingen	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!
Tillbehör	Liätärvikkeet	Tilleggsutstyr	Accessory	
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-AdAPTERI	BLE-IV-Adaptador	
92520	IR-PD-1C	IR-PD-1C	IR-PD-1C	
92077	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	IR-PD-1C-E	
92159	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	IR-PD-Mini	
92199	Skyddskorg BSK (Ø 200 x 90 mm)	Pallosuoja BSK (Ø 200 x 90 mm)	Ballbeskyttelse BSK (Ø 200 x 90 mm)	
10880	Dämpkrets RC	RC-häiriönpoistaja	RC-Arc modul (RC ledd)	
92161	Förhöjningsram IP54	IP54-asennuslusta	SM sokkel IP54	
92375	Förhöjningsram IP65	IP65 pinta-as.kotel IP20	SM socket IP65	
EU Declaration of conformity	EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	EU erklæring	EU Declaration of conformity	
	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågpånningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)	Tämä tuote noudattaa seuraavia sääädöksiä: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. EMC-direktiv 2014/30/EU 2. Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet